

# 淄博市引黄供水有限公司配水厂出厂水检测日报表

报表日期：2021年08月31日

| 项目    | 取样时间        | 取样地点  | 检测结果 | 标准限值                                | 单位        | 备注 |
|-------|-------------|-------|------|-------------------------------------|-----------|----|
| 菌落总数  | 08.28.9:00  | 余氯分析室 | 0    | ≤100                                | CFU/mL    |    |
| 总大肠菌群 | 08.29.9:00  | 余氯分析室 | 0    | 不得检出                                | CFU/100mL |    |
| 浑浊度   | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 0.12 | ≤1, 水源与净水技术条件限制时为3                  | NTU       |    |
| 色度    | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | <5   | ≤15                                 | 度         |    |
| 臭和味   | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 0    | 无异臭、异味                              | 级         |    |
| 肉眼可见物 | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 无    | 不得含有                                | /         |    |
| pH    | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 7.86 | 不小于6.5且不大于8.5                       | /         |    |
| 氯化物   | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 82.4 | 250                                 | mg/L      |    |
| 二氧化氯  | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 0.30 | 与水接触时间≥30min, 出厂水中限值0.8, 出厂水中余量≥0.1 | mg/L      |    |
| 耗氧量   | 08.30.:8:50 | 余氯分析室 | 1.65 | ≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时≤5            | mg/L      |    |

# 淄博市引黄供水有限公司净水厂进厂水检测日报表

报表日期：2021年08月31日

| 项目                     | 取样时间       | 取样地点  | 检测结果     | 标准限值  | 单位        | 备注 |
|------------------------|------------|-------|----------|-------|-----------|----|
| 菌落总数                   | 08.28.9:15 | 预处理车间 | 72       | /     | CFU/mL    |    |
| 总大肠菌群                  | 08.29.9:00 | 预处理车间 | 0        | /     | CFU/100mL |    |
| 粪大肠菌群                  | 08.29.9:00 | 预处理车间 | 0        | ≤1000 | CFU/100mL |    |
| 浑浊度                    | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 33.2     | /     | NTU       |    |
| 色度                     | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 7        | /     | 铂钴色度单位    |    |
| 臭和味                    | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 2(弱土腥味)  | /     | 等级        |    |
| 肉眼可见物                  | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 少量细小泥沙颗粒 | /     | /         |    |
| 耗氧量                    | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 1.92     | ≤6    | mg/L      |    |
| 氨氮(NH <sub>3</sub> -N) | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 0.033    | ≤1.0  | mg/L      |    |
| pH                     | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 8.16     | 6-9   | /         |    |

|         |            |       |      |   |        |  |
|---------|------------|-------|------|---|--------|--|
| 水温 (°C) | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 24.8 | / | °C     |  |
| 电导率     | 08.30.9:05 | 预处理车间 | 795  | / | μ S/cm |  |