

淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 4 月 18 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	4.16 8:00	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	4.17 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	4.17 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	4.18 8:00	化验室	0.18	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	4.18 8:00	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	4.18 8:00	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	4.18 8:00	化验室	无	无	/	
二氧化氯	4.18 8:00	化验室	0.22	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02	mg/L	
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	4.18 8:00	化验室	1.73	≤3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 4 月 18 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	4.16 8:00	化验室	1	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	4.17 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	4.17 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	4.18 8:00	化验室	0.21	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	4.18 8:00	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	4.18 8:00	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	4.18 8:00	化验室	无	无	/	
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	4.18 8:00	化验室	1.65	≤3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时≤5	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	4.18 8:00	化验室	<0.02	≤0.50	mg/L	
二氧化氯	4.18 8:00	化验室	0.11	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02	mg/L	