

淄博市引黄供水有限公司配水厂出厂水检测日报表

报表日期：2023年02月18日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值	单位	备注
菌落总数	02.16.9:10	余氯分析室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	02.17.8:30	余氯分析室	0	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	02.17.8:30	余氯分析室	0	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	02.18.9:00	余氯分析室	0.16	≤1, 水源与净水技术条件限制时为3	NTU	
色度	02.18.9:00	余氯分析室	<5	≤15	度	
臭和味	02.18.9:00	余氯分析室	0	无异臭、异味	级	
肉眼可见物	02.18.9:00	余氯分析室	无	不得含有	/	
pH	02.18.9:00	余氯分析室	7.99	不小于6.5且不大于8.5	/	
氯化物	02.18.9:00	余氯分析室	98.2	250	mg/L	
二氧化氯	02.18.9:00	余氯分析室	0.15	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值0.8, 出厂水中余量≥0.1	mg/L	
耗氧量	02.18.9:00	余氯分析室	1.62	≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时	mg/L	

淄博市引黄供水有限公司净水厂进厂水检测日报表

报表日期：2023年02月18日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值	单位	备注
菌落总数	02.16.8:30	预处理车间	390	/	CFU/mL	
总大肠菌群	02.17.7:20	预处理车间	7	/	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	02.17.7:20	预处理车间	6	≤1000	CFU/100mL	
浑浊度	02.18.8:30	预处理车间	34.5	/	NTU	
色度	02.18.8:30	预处理车间	5	/	铂钴色度单位	
臭和味	02.18.8:30	预处理车间	1	/	等级	
肉眼可见物	02.18.8:30	预处理车间	少量细微泥沙	/	/	
耗氧量	02.18.8:30	预处理车间	2.25	≤6	mg/L	
氨氮 (NH ₃ -N)	02.18.8:30	预处理车间	0.059	≤1.0	mg/L	
pH	02.18.8:30	预处理车间	8.49	6-9	/	
水温 (°C)	02.18.8:30	预处理车间	6.5	/	°C	
电导率	02.18.8:30	预处理车间	1036	/	μ S/cm	