

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2023 年 02 月 24 日

| 项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值（生活饮用水） | 单位 | 备注 |
|----------------------------------|------------|------|------|--|-----------|----|
| 菌落总数 | 02.22.9:03 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
| 总大肠菌群 | 02.23.9:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
| 耐热大肠菌群 | 02.23.9:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
| 浑浊度 | 02.24.8:57 | 化验室 | 0.16 | ≤1, 水源与净水技术条件限制时 ≤3 | NTU | |
| 色度 | 02.24.8:57 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
| 臭和味 | 02.24.8:57 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
| 肉眼可见物 | 02.24.8:57 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
| 二氧化氯 | 02.24.9:12 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值 0.8, 出厂水中余量 ≥0.1, 管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
| 耗氧量（CODMn 法, 以 O ₂ 计） | 02.24.8:57 | 化验室 | 1.00 | ≤3, 水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时 ≤5 | mg/L | |

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2023 年 02 月 24 日

| 项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值（地表水三类） | 单位 | 备注 |
|------------------------|-------------|------|-------|---|-----------|----|
| 菌落总数 | 02.22.9:59 | 原水进口 | 30 | / | CFU/mL | |
| 总大肠菌群 | 02.23.10:04 | 原水进口 | 2 | / | CFU/100mL | |
| 粪大肠菌群 | 02.23.10:04 | 原水进口 | 4 | ≤10000 | 个/L | |
| 浑浊度 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 1.81 | / | NTU | |
| 色度 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
| 臭和味 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 无 | / | / | |
| 肉眼可见物 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
| 高锰酸盐指数 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 1.44 | ≤6 | mg/L | |
| 氨氮（NH ₃ -N） | 02.24.9:55 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
| PH 值（无量纲） | 02.24.9:55 | 原水进口 | 8.24 | 6-9 | / | |
| 水温（℃） | 02.24.9:55 | 原水进口 | 5.8 | 人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升 ≤1 周平均最大温降 ≤2 | ℃ | |
| 电导率 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 563 | / | μ S/cm | |
| 溶解氧 | 02.24.9:55 | 原水进口 | 12.63 | ≥5 | mg/L | |