

# 淄博市自来水有限责任公司

## 泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 08月 16日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	8.15.9: 52	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	8.15.9: 52	个/L	≤10000	$4.1 \times 10^2$	
3	菌落总数	8.14.10: 02	CFU/mL	/	$1.7 \times 10^2$	
4	色度	8.16.9: 49	度	/	7	
5	浑浊度	8.16.9: 49	NTU	/	3.09	
6	臭和味	8.16.9: 49	/	/	无	
7	肉眼可见物	8.16.9: 49	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	8.16.9: 49	mg/L	≤6	1.35	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	8.16.9: 49	mg/L	≤1.0	0.025	
10	水温	8.16.9: 49	℃	/	18.3	
11	pH	8.16.9: 49	/	6~9	7.83	
12	电导率	8.16.9: 49	μS/cm	/	542	
13	溶解氧	8.16.9: 49	mg/L	5	9.21	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	8.15.8: 53	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	8.15.8: 53	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	8.14.9: 06	CFU/mL	100	2	
4	色度	8.16.8: 46	度	15	<5	
5	浑浊度	8.16.8: 46	NTU	1	0.22	
6	臭和味	8.16.8: 46	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	8.16.8: 46	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	8.16.8: 46	mg/L	3	1.03	
9	二氧化氯	8.16.9: 00	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.15	
10	游离氯	8.16.9: 10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.08	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）